

Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС  
России по Чеченской Республике**

(наименование территориального органа МЧС России)

ЧР, г. Грозный, ул. У.Садаева (Тухачевского) 13 т.88712332429 ф.88712332241 E-mail: und\_95@mail.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Гудермесскому району  
УНД и ПР ГУ МЧС России по ЧР**

(наименование органа государственного надзора)

ЧР, г. Гудермес, ул. Еременка, 13 А., тел. , E-mail: ond-9@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 96/1/55

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  
предотвращению угрозы возникновения пожара**

*МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ДЕТСКИЙ САД №6 «ТЕРЕМОК» Г.ГУДЕРМЕС ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-  
ОНА»(МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №6 «ТЕРЕМОК» )*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя,  
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по  
пожарному надзору Межидов Х.А. Отделение надзорной деятельности и № 96  
профилактической работы по Гудермес-  
скому району УНД и ПР ГУ МЧС России  
по ЧР

(наименование органа ГПН)

от « 24 » сентября 2018 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря  
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч 30 мин.  
« 12 » октября 2018 г. по 12 ч 30 мин. « 12 » октября 2018 г.

проведена проверка

Старший инспектор ОНД и ПР по Гудермесскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Чеченской  
Республике Халимов Рамзан Сулейманович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных  
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

*МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТ-  
СКИЙ САД №6 «ТЕРЕМОК» Г.ГУДЕРМЕС ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-  
ОНА»(МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №6 «ТЕРЕМОК» ) , г.Гудермес, ул. Р.Хасбулатова №2 корп.б*  
наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Заведующий Болатмирзаева Руми Алхузуровна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в  
проверке)



В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты руководителю организации организовать проведение проверки работоспособности систем автоматических установок пожарной сигнализации не реже 1 раза в квартал.(МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №6 "ТЕРЕМОК" )	Постановление правительства РФ № 390 : п. 61	03.12.2018	
2	На объекте защиты руководителю организации организовать проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.(МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №6 "ТЕРЕМОК" )	Постановление правительства РФ № 390 : п. 55	03.12.2018	+
3	На объекте защиты руководителю организации организовать перекачку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год).(МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №6 "ТЕРЕМОК" )	Постановление правительства РФ № 390 : п. 57	03.12.2018	
4	На объекте защиты, на плане эвакуации людей при пожаре обозначить места хранения первичных средств пожаротушения.(МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №6 "ТЕРЕМОК" )	Постановление правительства РФ № 390 : п. 7	03.12.2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;  
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;  
руководители органов местного самоуправления;  
собственники имущества;  
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;  
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;  
должностные лица в пределах их компетенции;  
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в декабря 2018 г.

(квартал, месяц).

*Старший инспектор ОНД и ПР по Гудермесскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Чеченской Республике Халимов Рамзан Сулейманович*

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



«15» октября 2018г.

М.Л.П.\*

Предписание для исполнения получила:



«15» октября 2018г.

*Заведующий Болатмирзаева Р.А.*  
(должность, фамилия, инициалы)

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

**Телефон доверия:**

Главного управления МЧС России по Чеченской Республике в г. Грозном: 8(8712)33-24-25.