

Муниципальное учреждение  
«Управление дошкольного образования  
Гудермесского муниципального района»  
Муниципальни учреждени «Гуьмсан муниципальни  
кюштан школал хьалхара дешаран урхалла»  
Муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение «Детский сад № 6 «Теремок»  
г. Гудермес Гудермесского муниципального района»  
(МБДОУ «Детский сад № 6 «Теремок»)  
Муниципальни бюджетни школал хьалхара дешаран учреждени  
«Гуьмсан муниципальни кюштан  
Гуьмсе гIалан «Берийн беш № 6 «Теремок»

## АКТ

проверки работоспособности источников наружного противопожарного  
водоснабжения

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения МБДОУ  
«Детский сад № 6 «Теремок» г.Гудермес Гудермесского муниципального района  
ул.Хасбулатова 2 б

«06» сентябрь 2019

Мы, нижеподписавшиеся, члены комиссии в составе:

председателя комиссии – заведующий Р.А.Болатмирзаева,

и членов комиссии:

Е.С.Шараниева – ст.воспитатель

Л.Х Тепсуркаева - председатель профсоюзного комитета


Р.А. Бечуркаев – заведующий хозяйством

составила настоящий акт в том, что:


Пожарный водоем в количестве 1 шт., водоем  $V = 50$  м<sup>2</sup> соответствуют  
необходимым требованиям, находятся в исправном состоянии, подъезд  
соответствует. Замечания и предложения комиссии: нет

Заключение комиссии о готовности пожарного водоема к зимнему сезону с  
дневным пребыванием учебного года готов

Председатель комиссии:

  
\_\_\_\_\_ Р.А.Болатмирзаева

Члены комиссии:

  
\_\_\_\_\_ Е.С.Шараниева

  
\_\_\_\_\_ Л.Х.Тепсуркаева

  
\_\_\_\_\_ Р.А.Бечуркаев