

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Чеченской Республике**

(наименование территориального органа МЧС России)

ЧР, г. Грозный, ул. У.Садаева (Тухачевского) 13 т.88712332429 ф.88712332241 E-mail:
und_95@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Гудермесскому
муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по ЧР**

(наименование органа государственного надзора)

Чеченская Республика, г. Гудермес, ул. Еременка, 13а., тел. , E-mail: ond-9@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Чеченская Республика, г.

Гудермес, ул.

Еременка, 13а.

(место составления акта)

«21» декабря 2020 г.

(дата составления акта)

« 11 » час « 00 » мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя**

№ 92

«21» декабря 2020г по адресу/адресам: г. Гудермес, ул. Р.Хасбулатова №2 корп.б

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного(заместителя главного) государственного инспектора
Гудермесский муниципальный район района по пожарному надзору Межидов Х.А. №92 от
14 декабря 2020г. и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной
безопасности»,

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД №6 «ТЕРЕМОК» Г.ГУДЕРМЕС ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА»(МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №6 «ТЕРЕМОК»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«21» декабря 2020г. с 10час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

«21» декабря 2020г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность __

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по
нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 дней / часов

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделом государственного пожарного надзора по Гудермесский муниципальному
район району, Чеченская Республика, г. Гудермес, ул. Еременка, 13а., т.

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении
выездной проверки) Заведующий Болатмирзаева Р.А. ✓

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

«29» ноября 2019 г. № 2020027081

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Инспектор отдела НД и ПР по Гудермесскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Чеченской Республике Халимов Харон Мусаевич, эксперты не привлекаются

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Заведующий Болатмирзаева Р.А.


(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)


В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:

- На объекте защиты в складских (производственных, административных, общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок) руководитель организации не обеспечил наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны. (МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №6 «ТЕРЕМОК», Правила противопожарного режима в РФ : п. 6);
- На объекте защиты в пожаровзрывоопасном помещении (в пожароопасном помещении категории В1 производственного (складского) назначения) руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) организации не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности. (МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №6 «ТЕРЕМОК», Правила противопожарного режима в РФ : п. 2);
- На объекте защиты руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем автоматических установок пожарной сигнализации (средств пожарной сигнализации). (МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №6 «ТЕРЕМОК», Правила противопожарного режима в РФ : п. 61);
- На объекте защиты не определено лицо, ответственное за приобретение, сохранность и контроль состояния огнетушителей. (МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №6 «ТЕРЕМОК», СП 9.13130.2009 : п. 4.1.32);
- На объекте защиты в здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 (Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2) система пожарной сигнализации не дублирует подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. (МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №6 «ТЕРЕМОК», ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» : ч. 7 ст. 83).

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Протоколы отбора образцов (проб) продукции: _____

2. Фототаблица: _____

3. Протоколы (заключения) проведённых исследований (испытаний) и экспертиз:

4. Объяснения:

5. Предписания по устранению выявленных нарушений:

6. Другие документы (их копии):

Подписи лиц, проводивших проверку: Инспектор отдела НД и ПР по Гудермесскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Чеченской Республике Халимов Харон Мусаевич

«21» Декабря 2020г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Заведующий Болатмирзаева Р.А.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«21» Декабря 2020г.

✓
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия:

Главного управления МЧС России по Чеченской Республике в г. Грозном:
8(8712)33-24-25.

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Чеченской Республике**

(наименование территориального органа МЧС России)

ЧР, г. Грозный, ул. У.Садаева (Тухачевского) 13 т.88712332429 ф.88712332241 E-mail: und_95@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Гудермесскому муниципаль-
ному району УНД и ПР ГУ МЧС России по ЧР**

(наименование органа государственного надзора)

Чеченская Республика, г. Гудермес, ул. Еременка, 13а., тел. , E-mail: ond-9@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 92/1/40

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

*МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД №6 «ТЕРЕМОК» Г.ГУДЕРМЕС ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-
ОНА»(МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №6 «ТЕРЕМОК»)*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по
пожарному надзору *Межидов Х.А.*

*Отдел надзорной деятельности и про- № 92
филактической работы по Гудермес-
скому муниципальному району УНД и
ПР ГУ МЧС России по ЧР*
(наименование органа ГПН)

от « 14 » декабря 2020 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.
« 21 » декабря 2020 г. по 12 ч 00 мин. « 21 » декабря 2020 г.

проведена проверка

*Инспектор отдела НД и ПР по Гудермесскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России
по Чеченской Республике Халимов Харон Мусаевич*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

*МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТ-
СКИЙ САД №6 «ТЕРЕМОК» Г.ГУДЕРМЕС ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-
ОНА»(МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №6 «ТЕРЕМОК») , г.Гудермес, ул. Р.Жасбулатова №2 корп.б*
наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

Заведующей Болатмирзаевой Р.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты в складских (производственных, административных, общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок) руководителю организации обеспечить наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.(МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №6 "ТЕРЕМОК")	Правила противопожарного режима в РФ : п. 6	01.02.2021	
2	На объекте защиты в пожаровзрывоопасном помещении (в пожароопасном помещении категории В1 производственного (складского) назначения) руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) организации должны быть утверждены инструкции о мерах пожарной безопасности.(МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №6 "ТЕРЕМОК")	Правила противопожарного режима в РФ : п. 2	01.02.2021	
3	На объекте защиты руководителю организации обеспечить исправное состояние систем автоматических установок пожарной сигнализации (средств пожарной сигнализации).(МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №6 "ТЕРЕМОК")	Правила противопожарного режима в РФ : п. 61	01.02.2021	
4	На объекте защиты определить лицо, ответственное за приобретение, сохранность и	СП 9.13130.2009 : п. 4.1.32	01.02.2021	

	контроль состояния огнетушителей.(МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №6 "ТЕРЕМОК")			
5	На объекте защиты в здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 (Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2) система пожарной сигнализации должен дублировать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №6 "ТЕРЕМОК")	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" : ч. 7 ст. 83	01.02.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в февраля 2021 г.

(квартал, месяц).

Инспектор отдела НД и ПР по Гудермесскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Чеченской Республике Халимов Харон Мусаевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 21 » декабря 2020г.

М.Л.П.*



Предписание для исполнения получил:

✓
(подпись)

Заведующий Болатмирзаева Р.А.
(должность, фамилия, инициалы)

« 21 » декабря 2020г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия:

Главного управления МЧС России по Чеченской Республике в г. Грозном: 8(8712)33-24-25.